

监 理 日 志

日期：2025 年 06 月 09 日

天气：晴

星期： 日

气温：19℃ - 35℃

工程名称：杰润新能源友发一分公司分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1.施工现场巡视，检查施工安全； 2.旁站焊管 4 车间南侧并网柜电缆头制作 3.检查焊管 4 车间东侧下厂房垂直电缆桥架安装 4.检查加工车间东北侧电缆预埋管上方铺设水稳层	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	双杰新能 有限公司	1、焊管4车间东侧下厂房垂直电缆桥架安装。 2、焊管4车间南侧并网柜电缆头制作
其 它 事 项	1.发现问题：焊管4车间南侧并网柜电缆头制作不规范。 2.采取措施：已下发通知单	
本 日 现 场 监 理 人 员		周 飞
记 录 人：周 飞		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签字）：周超