

JXM16

编号: GHRC-CZZH-YB-07

监 理 月 报

工程名称: 黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目

2019 年 06 月 第 7 期

监理项目部 (章): _____

总监理工程师:

刘 坡


报告日期: 2019 年 06 月 29 日

监理月报

1. 本月工程实施情况（形象进度表、照片）

- 1、现场设备调试完成；
- 2、供电局验收完成；
- 3、预计下周并网。

现场照片：



2. 本月监理工作情况（质量、安全、进度、投资、合同）

- 1、巡视工地检查现场施工质量和安全文明，发现问题及时指出督促整改；
- 2、组织专题会议 1 次。
- 3、审核签署施工单位资料。

3. 工程存在问题及建议

接入柜基础百叶窗离地面标高较低，雨期易灌水进基础内；
设备基础之间需进行硬化处理并设置排水沟；
现场应设围墙或围挡等措施与厂方隔离。

4. 下月监理工作重点

- 1、配合做好并网工作；
- 2、整理完善监理归档资料；

黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目监理项目部

2019 年 06 月 29 日

