

装饰装修工程

受检地区:

时间: 年 月 日

工程名称	湖北孝感汉40MWp设施农业光伏发电项目	结构类型	
建设单位	湖北大湖能源有限公司	受检部位	
施工单位	湖北省华网电力工程有限公司	负责人	张艺林
项目经理	解书理	技术负责人	朱江
		开工日期	2016.4.15

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2002

条 号	项 目	检 查 内 容	判 定			
3.0.3	建筑地面材料	材质证明文件、规格、型号及性能检测报告	A	B	C	D
3.0.6	厕浴间材料	材料防滑性能	A	B	C	D
3.0.15	厕浴间标高	与相连面层标高差是否符合设计要求	A	B	C	D
4.9.3	立管、地漏等节点	与楼板间密封处理和排水坡度	A	B	C	D
4.10.8	厕所间及防水地面隔离层构造	结构应采用现浇混凝土或整块预制混凝土板、混凝土翻边高度大于120mm,其标高和预留洞位置是否正确	A	B	C	D
4.10.10	防水隔离层	蓄水检查、泼水检验记录	A	B	C	D
5.7.4	不发火(防爆的)面层	材质合格证明及试件检测报告	A	B	C	D

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210—2001

3.1.1	设计	设计单位是否具备规定的资质等级	A	B	C	D
		施工图设计文件是否按有关规定进行了审查	A	B	C	D
		施工图设计文件的设计深度是否满足施工要求	A	B	C	D
3.1.5	设计的结构安全和主要使用功能	设计单位是不是原设计单位,或具备相应资质的设计单位	A	B	C	D
		有无结构安全性的核验、确认文件	A	B	C	D
		有无涉及主体和承重结构改动或增加荷载的施工图设计文件	A	B	C	D
3.2.3	材料中的有害物质	国家标准做出规定的,应检查有无规定项目的合格检查报告	A	B	C	D
		检查有无复验合格报告	A	B	C	D
3.2.9	防火处理	设计有要求,检查防火处理施工记录	A	B	C	D
	防腐处理	设计有要求,检查防腐处理施工记录	A	B	C	D
	防虫处理	设计有要求,检查防虫处理施工记录	A	B	C	D
3.3.4	施工的结构安全和主要使用功能	如有改动建筑主体、承重结构或主要使用功能的现象,检查有无相关设计内容	A	B	C	D
		是否经过有关部门的批准	A	B	C	D
3.3.5	施工过程的环保	检查易挥发、易扬尘材料保管情况和废弃物处理情况	A	B	C	D
		检查施工噪声和震动是否得到有效控制	A	B	C	D

4.1.12	外墙和顶棚抹灰	检查抹灰层有无裂缝、脱落、空鼓现象	☒ A	B	C	D
		检查有无水泥的复验合格报告	☒ A	B	C	D
		检查隐蔽工程验收记录和施工记录	☒ A	B	C	D
5.1.11	门窗安装	进行开启、关闭检查,观察安装是否牢固	☒ A	B	C	D
		检查推拉门窗扇是否有防脱落措施	☒ A	B	C	D
		查阅隐蔽工程验收记录和施工记录,检查安装在砌体上的门窗是否采用了射钉固定	☒ A	B	C	D
6.1.12	重型吊灯	检查隐蔽工程验收记录和施工记录	A	B	C	D
8.2.4	饰面板安装	观察饰面板有无脱落、空鼓	A	B	C	D
		检查后置埋件的现场拉拔强度检测报告和隐蔽工程验收记录	A	B	C	D
8.3.4	饰面砖粘贴	观察饰面砖有无脱落、空鼓	☒ A	B	C	D
		检查有无水泥、面砖的复验合格报告	A	B	C	D
9.1.8	幕墙结构胶	检查所使用的结构胶是否国家认可产品,进口结构胶是否具有商检合格证	A	B	C	D
		查阅施工记录,检查是否在有效期内打胶	A	B	C	D
9.1.13	幕墙预埋件	检查预埋件设计文件和验收记录	A	B	C	D
9.1.14	幕墙安装	观察幕墙面板有无脱落	A	B	C	D
		检查后置预埋件现场拉拔强度的检测报告和隐蔽工程记录	A	B	C	D
12.5.6	护栏	检查护栏高度、栏杆间距和安装位置是否符合设计要求,手推检查是否牢固	A	B	C	D
		检查隐蔽工程验收记录	A	B	C	D
《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133—2001						
6.5.1	构件抽查	是否制定了构件质量标准和抽样检查制度	A	B	C	D
		检查构件的抽样检查记录	A	B	C	D
7.2.4	金属、石材幕墙预埋件	检查幕墙设计、施工单位的资质证书及相关设计文件	A	B	C	D
		检查预埋件复查记录	A	B	C	D
7.2.4	金属板与石板安装	在条件允许的情况下,对施工过程进行现场检查	A	B	C	D
		检查施工记录和自查记录	A	B	C	D
7.3.10	幕墙安装验收项目	检查安装施工阶段的验收记录	A	B	C	D

“判定”填写说明:

1. B 表示符合强制性标准; C 表示可能违反强制性标准,经检测单位检测,设计单位核定后,再判定 D 表示违反强制性标准; D 表示严重违反强制性标准。
2. 由多项内容组成为一条的强制性条文,取最低级判定为条的判定。