

光伏电站安装工程施工强制性条文执行检查表

编号: HW-XL-006

工程名称		湖北孝感二汉 40MWp 设施农业光伏发电项目		
单位(子单位) 工程名称		变压器系统安装	分部(子分部)工程名称	变压器注油及密封试验
施工单位		湖北省华网电力工程有限公司	项目经理	解书理
序号	强制性条文规定		执行情况	相关资料
《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GBJ148-1990)				
1	2.7.1 绝缘油必须按现行的国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》的规定试验合格后,方可注入变压器、电抗器中。不同牌号的绝缘油或用牌号的新油与运行过的油混合使用前,必须做混油试验。		✓	✓
2	2.10.2 变压器、电抗器在试运行前,应进行全面检查,确认其符合运行条件时,方可投入试运行。检查项目如下: 一、本体、冷却装置及所有附件应无缺陷,且不渗油。		✓	✓
项目总工: 朱江			项目总监(副总监): 王江	
2016 年 6 月 20 日			2016 年 6 月 20 日	