

电缆敷设施工强制性条文执行检查表

编号: ZHJL-03

工程名称	大安市爱康新能源农光相结合一期10MWp 发电项目	分部工程名称	全站电缆施工
施工单位	吉林白城地建建筑工程股份有限公司	项目经理	刘忠民
序号	强制性条文内容	执行情况	是否符合标准条款要求
《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》(GB 50168-2006)			
1	第 4.2.9 条 金属电缆支架全长均应有良好的接地。	已执行	符合条款要求
2	第 5.2.6 条 直埋电缆在直线段每隔 50m~100m 处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处,应设置明显的方位标志或标桩。	已执行	符合条款要求
3	第 7.0.1 条 对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路,必须按设计要求的防火阻燃措施施工。	已执行	符合条款要求
项目总工: 徐长福 2016年12月27日		项目总监(副总监): 2016年12月27日	