

工程施工强制性条文执行检查表

编号: GH4

工程名称		陕西合阳桂花清洁能源三期 50MWP 工程	
单位（子单位）工程名称		配电装置安装	分部（子分部）工程名称 主母线安装
施工单位		河北光远电力实业有限公司	项目经理 党晓奎
序号	强制性条文规定		执行情况 相关资料
《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》(GB50149-2010)			
1	3.5.7 耐张线夹压接前应对每种规格的导线取试件两件进行试压，并应在试压合格后施工。		符合要求 执行记录表编号： D03-001-表 4.3.2
项目总工：		项目总监（副总监）	
何海洋 2016 年 4 月 27 日		武 2016 年 4 月 27 日 	