

表 A.2-16 电气安装工程强制性条文执行及检查表（电缆线路施工）

编号：A.2-16-001

工程名称	通威“渔光一体”唐山丰南 100MW（黑沿子一期）光伏发电项目			
施工单位	河北荣威安装工程有限公司	项目经理	杨云龙	
检查部位	光伏场区			
执行标准	《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》GB 50168—2016			
序号	强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
1	4.2.9 金属电缆支架全长均应有良好的接地。	全长接地	符合要求	电缆支架（桥架）验收记录编号：02010301
2	5.2.6 直埋电缆在直线段每隔 50m~100m 处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的方位标志或标桩。	标志设置	符合要求	检查记录编号：02010403
3	7.0.1 对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路，必须按设计要求的防火阻燃措施施工。	施工措施	符合要求	验收记录编号：02010404
核查情况及整改要求		符合要求		
强条执行检查确认		符合要求		
参建单位	签名	日期		
业主项目部	张发亮	2017.3.28		
监理工程师	管角	2017.3.28		
项目总工	谢恩英	2017.3.28		
专业质检员	田志远	2017.3.28		