

表 A.2-21 电气安装工程强制性条文执行及检查表（重要设备和设备架构接地施工）

编号：A.2-21-001

工程名称	通威“渔光一体”唐山丰南 100MW（黑沿子一期）光伏发电项目			
施工单位	河北荣威安装工程有限公司	项目经理	杨云龙	
检查部位	光伏场区			
执行标准	《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169—2006			
序号	强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
1	3.3.5 每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地汇流排或接地干线相连接。严禁在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。重要设备和设备构架应有两根与主地网不同地点连接的接地引下线，且每根接地引下线均应符合热稳定及机械强度的要求，连接引线应便于定期进行检查测试。	连接方式	螺丝压接	接地检查记录
		连接点	正确、合格	
		材质性能	铜排	
		连接引线应便于定期进行检查测试	定期进行检查测试	
核查情况及整改要求		符合要求		
强条执行检查确认		符合要求		
参建单位	签名		日期	
业主项目部	张发亮		2017.2.20	
监理工程师	管伟		2017.2.20	
项目总工	谢晓英		2017.2.20	
专业质检员	田红运		2017.2.20	