

表 A.3-1 线路工程强制性条文执行及检查表（施工准备）

编号：A.3-1-001

工程名称	通威“渔光一体”唐山丰南 100MW（黑沿子一期）光伏发电项目送出线路			
施工单位	河北网源电力工程有限公司	项目经理	孙宝华	
检查部位	施工图纸及工器具			
执行标准	《110kV~500kV 架空送电线路施工及验收规范》GB50233-2005			
序号	强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
1	1.0.3 架空送电线路工程必须按照批准的设计文件和经有关方面会审的设计施工图施工。当需要变更设计时，应经设计单位同意。	设计文件已经过批准	已执行	初设审查批复文件 工程设计文件
		设计施工图已经有关方会审	已执行	施工图会审纪要
		变更设计已经设计单位同意	已执行	设计变更文件
2	1.0.5 架空送电线路工程测量及检查用的仪器、仪表、量具等，必须经过检定，并在有效使用期内。	经纬仪全部检定并在有效期内使用	已执行	计量器具台帐、检定合格证
		全站仪全部检定并在有效期内使用	已执行	计量器具台帐、检定合格证
		钢卷尺已经检定并在有效期内使用	已执行	计量器具台帐、检定合格证
		塔尺已经全部检定并在有效期内使用	已执行	计量器具台帐、检定合格证
		游标卡尺已经检定并在有效期内使用	已执行	计量器具台帐、检定合格证
		扭力扳手已经全部检定并在有效期内使用	已执行	计量器具台帐、检定合格证
		接地电阻仪已经全部检定并在有效期内使用	已执行	计量器具台帐、检定合格证
		（其他检定器具）	/	/
核查情况及整改要求		已执行		
强条执行检查确认		已执行		
参建单位	签名		日期	
业主项目部	张发亮		2017.06.08	
监理工程师	刘洪杰		2017.06.08	
项目总工	孙宝华		2017.06.08	
专业质检员	孙宝华		2017.06.08	