

SZLB20: 变电工程施工强制性条文执行记录表

常州市前黄一期 30 兆瓦鱼塘水面光伏电站项目

110 千伏升压站工程强制性条文执行记录表

编号: YGQHGD-SZLB20-SW70-016

工程名称	常州市前黄一期 30 兆瓦鱼塘水面光伏电站项目 110 千伏升压站工程		单位 (子单位) 工程名称	110kV 配电装置安装
分部 (子分部) 工程名称	计量 PT 间隔安装		分项工程名称	引下线及跳线安装
总包单位	苏文电能科技有限公司		项目经理	徐勇
强制性条文规定执行标准		执行要素	实施情况	相关资料
《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》 GB 50149-2010				
4.0.15 35kV 架空电力线路的瓷悬式绝缘子, 安装前应采用不低于 5000V 的兆欧表逐个进行绝缘电阻测定。在干燥情况下, 绝缘电阻值不得小于 500MΩ。		测量仪器	兆欧表	仪器检验合格证号: 16-01017903478-3C-034
		绝缘电阻测定	绝缘电阻值: 5100MΩ-5400MΩ	
项目部质检员 2012 年 12 月 15 日		专业监理工程师 2012 年 12 月 15 日		

注 本表一式__份, 由施工项目部填报, 监理项目部存__份, 施工项目部存__份。