



SZLB20：变电工程施工强制性条文执行记录表

常州市前黄一期 30 兆瓦鱼塘水面光伏电站项目 110 千伏升压站工程

强制性条文执行记录表

编号：YGQHGD-SZLB20-SW70-003

工程名称		常州市前黄一期 30 兆瓦鱼塘水面光伏电站项目 110 千伏升压站工程		单位（子单位）工程名称	构支架及避雷针安装
分部（子分部）工程名称		主变区域构架		分项工程名称	紧固件连接
总包单位		苏文电能科技有限公司		项目经理	徐勇
强制性条文规定执行标准		执行要素	实施情况	相关资料	
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013					
3.0.3 建筑工程施工质量应按下列要求进行验收： 1、建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。 2、建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。 3、参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。 4、工程质量的验收均应在总包单位自行检查评定的基础上进行。 5、隐蔽工程在隐蔽前应由总包单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。 6、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。 7、检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。 8、对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。 9、承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。 10、 工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。		施工执行标准	《钢结构工程施工规范》	施 工 执 行 标 准 为： GB50755-2012	
		工程质量验收情况	合格	验评表编号:04000201	
		验收人员资格	质量员：王习武 施工员：林斌	证件编号： 详见项目管理人员报审表	
		质量验收程序	施工项目部自检合格报 监理项目部验收且验收合格		
《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2001					
4.2.1 钢材、钢铸件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。		设计要求	满足设计要求	图纸卷册号：B09221S-T302	
		外观检查	表面洁净、锈蚀等	检 查 记 录 编 号： 040002010201、 040002010202	
4.4.1 钢结构连接用高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、钢网架用高		设计要求	满足设计要求	图纸卷册号编号： SW16-147X-T0302	

强度螺栓、普通螺栓、铆钉、自攻钉、拉铆钉、射钉、锚栓（机械型和化学试剂型）、地脚锚栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件，其品种、规格、性能应符合现行国家产品标准和设计要求。高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力（预拉力）的检验报告。	质量证明文件	厂家出厂配送质量证明文件	合格证见工程材料报审
	性能检查	扭矩系数：380N·m 紧固轴力：符合要求	
项目部质检员  2016 年 11 月 24 日		专业监理工程师  2016 年 11 月 24 日	

注 本表一式__份，由施工项目部填报，监理项目部存__份，施工项目部存__份。