

SZLB20: 变电工程施工强制性条文执行记录表

常州市前黄一期 30 兆瓦鱼塘水面光伏电站项目 110 千伏升压站工程

强制性条文执行记录表

编号: YGQHGD-SZLB20-SW70-009

工程名称	常州市前黄一期 30 兆瓦鱼塘水面光伏电站项目 110 千伏升压站工程	单位(子单位)工程名称	主变压器系统设备安装
分部(子分部)工程名称	主变压器系统附属设备安装	分项工程名称	中性点避雷器安装
总包单位	苏文电能科技有限公司	项目经理	徐勇
强制性条文规定执行标准	执行要素	实施情况	相关资料
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006			
3.1.1 电气装置的下列金属部分,均应接地或接零:电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳;	接地检查	金属底座和外壳接地	接地检查记录编号: 1-2-2 DL/T 5161.2-表 6.0.2
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006			
3.3.12 发电厂、变电所电气装置下列部位应专门敷设接地线直接与接地体或接地母线连接: (1) 高压配电装置的金属外壳;	连接方式	与接地网可靠接地	接地检查检查记录: 1-2-2 DL/T 5161.2-表 6.0.2
(2) 直接接地或经消弧线圈接地的变压器、旋转电机的中性点;	连接方式	与接地网可靠接地	接地检查检查记录: 1-2-2 DL/T 5161.2-表 6.0.2
项目部质检员 2016 年 12 月 8 日	专业监理工程师 2016 年 12 月 8 日		

注 本表一式三份,由施工项目部填报,监理项目部存一份,施工项目部存两份。