

SZLB20：变电工程施工强制性条文执行记录表

常州市前黄一期 30 兆瓦鱼塘水面光伏电站项目 110 千伏升压站工程

强制性条文执行记录表

编号：YGQHGD-SZLB20-SW70-010

工程名称	常州市前黄一期 30 兆瓦鱼塘水面光伏电站项目 110 千伏升压站工程	单位（子单位）工程名称	主变压器系统设备安装
分部（子分部）工程名称	主变压器系统附属设备安装	分项工程名称	控制柜及端子箱安装
总包单位	苏文电能科技有限公司	项目经理	徐勇
强制性条文规定执行标准	执行要素	实施情况	相关资料
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006			
3 屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门；	接地检查	操作机构箱门已接地	接地检查记录编号：1-2-3 DL/T 5161.8-表 4.0.2
4 配电、控制、保护用的屏（柜、箱）及操作台等的金属框架和底座；	接地检查	操作机构箱已接地	接地检查记录编号：1-2-3 DL/T 5161.8-表 4.0.2
10 承载电气设备的构架和金属外壳；	接地检查	中性点支架已接地	接地检查记录编号 1-2-3： DL/T 5161.8-表 4.0.2
14 铠装控制电缆的金属护层；	接地检查	已接地	接地检查记录编号： DL/T 5161.8-表 4.0.2
项目部质检员 2016 年 12 月 8 日	专业监理工程师 陈海 2016 年 12 月 8 日		

注 本表一式___份，由施工项目部填报，监理项目部存___份，施工项目部存___份。