

SZLB20: 变电工程施工强制性条文执行记录表

常州市前黄一期 30 兆瓦鱼塘水面光伏电站项目

110 千伏升压站工程强制性条文执行记录表

编号: YGQHGD-SZLB20-SW70-020

工程名称	常州市前黄一期 30 兆瓦鱼塘水面光伏电站项目 110 千伏升压站工程	单位 (子单位) 工程名称	110kV 配电装置安装
分部 (子分部) 工程名称	母线间隔安装	分项工程名称	引下线及跳线安装
总包单位	苏文电能科技有限公司	项目经理	徐勇
强制性条文规定执行标准	执行要素	实施情况	相关资料
《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》 GB 50149-2010			
4.0.15 35kV 架空电力线路的瓷悬式绝缘子, 安装前应采用不低于 5000V 的兆欧表逐个进行绝缘电阻测定。在干燥情况下, 绝缘电阻值不得小于 500M Ω 。	测量仪器	兆欧表	仪器检验合格证号: 16-01017903478-3C-034
	绝缘电阻测定	绝缘电阻值: 5100M Ω -5400M Ω	
项目部质检员 王习文 2016 年 12 月 15 日		专业监理工程师 陈尚 2016 年 12 月 15 日	

注 本表一式___份, 由施工项目部填报, 监理项目部存___份, 施工项目部存___份。