

土建工程强制性条文执行记录表

编号: LHJH-CZZH-01-1

工程名称	隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目	单位 (子单位) 工程名称	光伏二区灌注桩、箱变基础、逆变器基础		
分部 (子分部) 工程名称	地基与基础	分项工程名称	土方工程		
施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	项目经理	师永福		
执行标准	《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202 — 2002)				
强制性条文内容		执行要素	执行情况	相关资料	
7.1.3 土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致, 并遵循“开槽支撑, 先撑后挖, 分层开挖, 严禁超挖”的原则。		施工技术措施	已执行	检查记录	
		顺序、方法	已执行		
7.1.7 基坑 (槽)、管沟土方工程验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。 当设计有指标时, 以设计要求为依据, 如无设计指标时应按表 7.1.7 (见本部分表 A.1) 的规定执行。		基坑变形	已执行	检查记录	
		周边环境安全	已执行		
项目部质检员:		专业监理工程师			
已按此条执行 谢江松  2017 年 4 月 28 日		经检查, 执行了强制性条文  2017 年 4 月 28 日			

土建工程强制性条文执行记录表（续表）

编号：LHJH-CZZH-01-2

工程名称	隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目	单位（子单位）工程名称	光伏二区灌注桩、箱变基础、逆变器基础
分部（子分部）工程名称	地基与基础	分项工程名称	土方工程
施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	项目经理	师永福
执行标准	《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330 — 2002）		
强制性条文内容		执行要素	执行情况
15.1.2 对土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡，应根据边坡的地质特征和可能发生的破坏等情况，采取自上而下、分段跳槽、及时支护的逆作法或部分逆作法施工。严禁无序大开挖、大爆破作业。		边坡稳定情况	已执行
		施工方法	已执行
15.1.6 一级边坡工程施工应采用信息施工法。		施工方法	已执行
15.4.1 岩石边坡开挖采用爆破法施工时，应采取有效措施避免爆破对边坡和坡顶建（构）筑物的震害。		采取措施	已执行
项目部质检员：		专业监理工程师	
已按此条执行。  2017年4月30日		经检查，执行了强制性条文  2017年4月30日	