

土建工程强制性条文执行记录表

编号: LJJH-CZZH-01-1

工程名称	隆化县唐二营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目	单位 (子单位) 工程名称	光伏一区灌注桩、箱变基础、逆变器基础		
分部 (子分部) 工程名称	地基与基础	分项工程名称	土方工程		
施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	项目经理	帅永福		
执行标准	《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202 — 2002)				
强制性条文内容		执行要素	执行情况	相关资料	
7.1.3 土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。		施工技术措施	已执行	检查记录	
		顺序、方法	已执行		
7.1.7 基坑(槽)、管沟土方工程验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。当设计有指标时,以设计要求为依据,如无设计指标时应按表 7.1.7 (见本部分表 A.1) 的规定执行。		基坑变形	无执行	检查记录	
		周边环境安全	已执行		
项目质检员:		专业监理工程师			
已按照强制性条文执行。		按照强制性条文要求进行施工。			
					

土建工程强制性条文执行记录表（续表）

编号：LHJH-CZZH-01-2

工程名称	隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目	单位（子单位）工程名称	光伏一区灌注桩、箱变基础、逆变器基础	
分部（子分部）工程名称	地基与基础	分项工程名称	土方工程	
施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	项目经理	师永福	
执行标准	《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330 — 2002）			
强制性条文内容		执行要素	执行情况	相关资料
15.1.2 对土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡，应根据边坡的地质特征和可能发生的破坏等情况，采取自上而下、分段跳槽、及时支护的逆作法或部分逆作法施工。严禁无序大开挖、大爆破作业。		边坡稳定情况	已执行	检查记录
		施工方法	已执行	
15.1.6 一级边坡工程施工应采用信息施工法。		施工方法	已执行	检查记录
15.4.1 岩石边坡开挖采用爆破法施工时，应采取有效措施避免爆破对边坡和坡顶建（构）筑物的震害。		采取措施	已执行	检查记录
项目质检员：		专业监理工程师		
已按照强制性条文执行。		按强制性条文标准进行施工		
				