# 强制性条文执行检查表

编号：ZHJL-QTJC-006

表 5-B-9

| 单位工程名称 | 光伏发电区 | | |
|---|---|---|---|
| 分部工程名称 | 电力电缆终端制作及安装 | 检查项目 | 高压电缆终端制作及接线 |
| 施工单位 | 四川中民信电力工程设计有限公司 | 项目经理 | 张豪磊 |
| 强制性条文内容 | 执行要素 | 执行情况 | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 | | | |
| 第3.3.11条<br>当电缆穿过零序电流互感器时，电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地；由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。 | 电缆头接地线接地位置 | 已执行 | 电缆接地检查记录编号：SHYT-0301050002 |
| | 对地绝缘 | 已执行 | |
| 第3.9.1条<br>110kV及以上中性点有效接地系统单芯电缆的电缆终端金属护层，应通过接地刀闸直接与变电站接地装置连接。 | 连接方式 | / | 接地检查记录编号：/ |
| 第3.9.4条<br>110kV以下三芯电缆的电缆终端金属护层应直接与变电站接地装置连接。 | 连接方式 | 已执行 | 接地检查记录编号：SHYT-0301050002 |

项目部质检员：白志辉　　2017 年 3 月 5 日

专业监理工程师：张豪磊　　2017 年 3 月 9 日