

表 JXMB4-1 变电站工程建设标准强制性条文执行检查表

电缆防火与阻燃

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MW 分布式光伏发电项目

表号: 5.0.2

单位(子单位) 工程名称	全站电缆施工	分部(子分部) 工程名称	电缆防火与阻燃
施工单位	江西晶科能源工程有限公 司	项目经理	高海松
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)			
4.2.9 金属电缆支架全长均应有良好的接地。	全长接地	全长均有接地	验收评定表
5.2.6 直埋电缆在直线段每隔 50m-100m 处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处, 应设置明显的方位标志或标桩。	标志设置	已设置	验收评定表
7.0.1 对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路, 必须按设计要求的防火阻燃措施施工。	施工措施	防火封堵	验收评定表
	施工情况	已封堵	
施工单位总工:		总监理工程师(副总监理工程师):	
康敬文		李维宇	
2016 年 10 月 28 日		2016 年 10 月 28 日	