

表 JXMB4-1 变电站工程建设标准强制性条文执行检查表

屋外接地装置安装

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MW 分布式光伏发电项目

表号: 6.2.2

单位(子单位) 工程名称	全站防雷接地装置安装	分部(子分部) 工程名称	接地装置安装
施工单位	江西晶科能源工程有限公司	项目经理	高海松
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2006)			
3.2.4 人工接地网的敷设应符合以下规定: 1 人工接地网的外缘应闭合, 外缘各角应做成圆弧形, 圆弧的半径不宜小于均压带间距的一半;	接地网敷设	已按要求执行	隐蔽工程验收签证
2 接地网内应敷设水平均压带, 按等间距或不等间距布置;	接地网敷设	已按要求执行	隐蔽工程验收签证
施工单位总工:		总监理工程师(副总监理工程师):	
唐敬文		李维宁	
2016 年 10 月 26 日		2016 年 10 月 24 日	