

表 JXMB4-1 变电站工程建设标准强制性条文执行检查表

编号: JL-006-2

工程名称		焦作市马村区 50MW 农光互补光伏发电项目	
单位（子单位）工程名称		全站电缆施工	分部（子分部）工程名称 电缆敷设
施工单位		浙江天和电力安装工程有限公司	项目经理 唐洪伟
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006			
1	4.2.9 金属电缆支架全长均应有良好的接地。	全长接地	电缆支架（桥架）验收记录
2	7.0.1 对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路，必须按设计要求的防火阻燃措施施工。	封堵无遗留、封堵处美观	电缆防火施工措施验收记录
3	5.2.6 直埋电缆在直线段每隔 50~100m 处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的方位标志或标桩。	标志设置明显	检查记录
项目总工：		总监理工程师（副总监理工程师）	
 2016 年 12 月 12 日		 2016 年 12 月 12 日	