

表 JXMB4-1 变电站工程建设标准强制性条文执行检查表

编号: JL-006-3

工程名称		焦作市马村区 50MW 农光互补光伏发电项目	
单位(子单位)工程名称		全站电缆施工	分部(子分部)工程名称 电力电缆终端及中间接头制作
施工单位		浙江天和电力安装工程有限公司	项目经理 唐洪伟
序号	强制性条文规定		执行情况 相关资料
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006			
1	3.3.11 当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。		可靠连接接地 电缆接地检查记录
2	3.9.4 110kV 以下三芯电缆的电缆终端金属护层应直接与变电站接地装置连接。		可靠连接接地 接地检查记录
项目总工:		总监理工程师(副总监理工程师)	
 2016 年 12 月 19 日		 2016 年 12 月 19 日	