

表 JXMB4-1 变电站工程建设标准强制性条文执行检查表

编号: JL-010

工程名称		焦作市马村区 50MW 农光互补光伏发电项目	
单位(子单位)工程名称		交接试验	分部(子分部)工程名称
施工单位		浙江天和电力安装工程有限公司	项目经理
			唐洪伟
序号	强制性条文规定		执行情况
相关资料			
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006			
1	7.0.1 (变压器)	试验合格	试验报告
	2 测量绕组连同套管的直流电阻;		
	3 检查所有分接头的电压比;	试验合格	
	4 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性;	试验合格	
	8 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;	试验合格	
2	9.0.1 (互感器)	试验合格	试验报告
	1 测量绕组的绝缘电阻;		
	9.0.1	试验合格	
	7 检查接线组别和极性;		
	9.0.1	试验合格	
	8 误差测量;		
3	13.0.1 (断路器)	试验合格	试验报告
	2 测量每相导电回路的电阻		
	13.0.1 12 测量断路器内 SF ₆ 气体的含水量	试验合格	
	13.0.1 13 密封性试验	试验合格	
4	21.0.1 (避雷器)	试验合格	试验报告
	1 测量金属氧化物避雷器及基座的绝缘电阻;		
5	26.0.1 接地阻抗	试验合格	试验报告
项目总工:		总监理工程师(副总监理工程师)	
			
2016 年 12 月 29 日		2016 年 12 月 29 日	