

母线安装施工强制性条文执行检查表

编号:

工程名称	内蒙古金鼎光伏股份有限公司乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目		
单位工程名称	光伏电站安装工程	分部工程名称	电气设备安装
施工单位	江苏华能建设工程集团有限公司	项目经理	狄洪兴
序号	强制性条文内容	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》(GBJ149-2010)			
1	第 2.4.9 条: 母线施焊前, 焊工必须经过考试合格。	已执行	表 5-C-3
项目部总工:   2016 年 9 月 26 日		项目总监 (副总监):   2016 年 9 月 26 日	