

土建工程施工强制性条文执行检查表

工程名称	无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏发电项目		
单位（子单位）工程名称	主变、GIS、SVG 基础	分部（子分部）工程名称	地基与基础
施工单位	苏州爱康能源工程技术股份有限公司	项目经理	齐涛
执行标准	《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)		
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关材料
15.1.2 对土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡，应根据边坡的地质特征和可能发生的破坏等情况，采取自上而下，分段跳槽，及时支护的逆作法或部分逆作法施工。严禁无序大开挖、大爆破作业。	边坡稳定情况	合格	检查记录
	施工方法	合格	专项施工方案
15.1.6 一级边坡工程施工应采用信息施工法。	施工方法	合格	专项施工方案
15.4.1 岩石边坡开挖采用爆破法施工时，应采取有效措施避免爆破对边坡和坡顶建筑物的震害。	采取措施	合格	专项施工方案
项目部质检员： 王刚	专业监理工程师： 郭光耀 2017.年6.月6日		

