

电气工程施工强制性条文执行检查表

工程名称	无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏发电项目		
单位（子单位）工程名称	主变、GIS、SVG 设备	分部（子分部）工程名称	电气接地
施工单位	苏州爱康能源工程技术股份有限公司	项目经理	齐涛
执行标准	《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)		
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关材料
第 4.2.9 条 金属电缆支架全长均应有良好的接地	良好的接地	符合要求	检查记录
第 5.2.6 条 直埋电缆在直线段每隔 50m~100m 处电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的方位标志或标桩	设置标志或标桩	符合要求	检查记录
第 7.0.1 条 对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而造成严重事故的电缆线路，必须按设计要求的防火阻燃措施施工	防火阻燃措施	符合要求	消防专项方案
项目部质检员： 王彪		专业监理工程师：申景明	
2017 年 6 月 26 日		2017 年 6 月 26 日	

