

电气工程施工强制性条文执行检查表

工程名称	无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏发电项目		
单位（子单位）工程名称	主变、GIS、SVG 设备	分部（子分部）工程名称	测量
施工单位	苏州爱康能源工程技术股份有限公司	项目经理	齐涛
执行标准	《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)		
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关材料
第 6.0.1 条 测量绕组的绝缘电阻和吸收比	测量结果	合格	检查记录
第 7.0.1 条 测量绕组连同套管的直流电阻。检查所有分接头的变压比，检查变压器的三相接线组别和单项变压器引出线的极性，测量绕组连同套管的绝缘电阻吸收比或极化指数	测量结果	合格	检查记录
第 8.0.1 条 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数	数值结果	合格	检查记录
第 9.0.1 条 1、测量绕组的绝缘电阻 2、检查接线组别和极性 3、误差测量	数值结果	合格	检查记录
第 12.0.1 条 测量每相导电回路的电阻，交流耐压试验	数值结果	合格	检查记录
第 13.0.1 条 1 测量每相导电回路的电阻 2 测量断路器内 SF6 气体的含水量 3 密封性试验	数值结果	合格	检查记录
第 3.0.1 条 1 测量主回路的导电电阻 2 主回路的耐压试验 3 密封性试验 4 测量 SF6 气体的含水量	数值结果	合格	检查记录
第 18.0.1 条 测量绝缘电阻	测量结果	合格	检查记录
第 21.0.1 条 测量金属氧化物避雷器及基座的绝缘电阻	测量结果	合格	检查记录
第 26.0.1 条 接地阻抗	测量结果	合格	检查记录
项目质检员： 王剑		专业监理工程师： 申明	
2017 年 6 月 6 日		2017 年 6 月 6 日	

