

工程建设标准强制性条文执行检查表

编号

工程名称	无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目	单位（子单位）工程名称	光伏区
分部（子分部）工程名称	支架组装	分项工程名称	支架组装
施工单位	南通市中南建工设备安装工程有限公司	项目经理	梁晓奎
执行标准	《光伏地面施工质量标准》		
强制性条文内容		执行要素	执行情况
1、基础顶标高偏差；中心位置偏差符合设计要求		基础顶偏差范围 0, -10；中心位置偏差 ±10	符合要求 检查记录
2. 基础纵横主要中心线偏差；中心线距离偏差；地脚螺栓孔偏差；标高偏差。		允许范围偏差 ±20、±3、±10、±10	符合要求 检查记录
项目部质检员 曹东洋		专业监理工程师 王照东	
2016 年 11 月 10 日		2016 年 11 月 10 日	