

工程建设标准强制性条文执行检查表

编号

工程名称	无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目	单位（子单位）工程名称	箱变逆变基础
分部（子分部）工程名称	基础、主体	分项工程名称	钢筋工程
施工单位	南通市中南建工设备安装工程有限公司	项目经理	梁晓奎
执行标准	《混凝土结构工程施工质量验收》（GB50204-2011）		
强制性条文内容		执行要素	执行情况
5.1.1 当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。		设计变更情况	符合要求 检查记录
5.2.1 钢筋进场时，应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB 1499 等的规定抽取试件作力学性能检验，其质量必须符合有关标准的规定。		力学性能检验情况	符合要求 试验报告
5.5.1 钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格、数量必须符合设计要求。		施工情况	符合要求 检查记录
项目部质检员 		专业监理工程师 王照东	
2016年 11 月 13 日		2016年 11 月 13 日	