

电缆施工强制性条文执行记录表

编号: 01-04-02

表号: 5.0.2

单位工程名称	泰州乐叶光伏科技有限公司 3.8MWp 分布式光伏项目		
分部工程名称	电缆架安装	检查项目	电缆架安装
施工单位	江苏华能建设工程有限公司	项目经理	王伟
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》(GBJ50168-2006)			
第 4.2.9 条: 金属电缆支架全长均应有良好的接地。	全长接地	符合要求	电缆支架(桥架)验收记录编号: 2#光伏发电系统 电缆架安装分项工程质量 验收评定表: 01-04-02
第 5.2.6 条: 直埋电缆在直线段每隔 50~100m 处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处。应设置明显的方位标志或标桩。	标志设置	/	检查记录编号: /
第 7.0.1 条 对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路, 必须按设计要求的防火阻燃措施施工。	施工措施	/	电缆防火施工措施验收记录编号: /
	施工情况		
以下空白			
项目部质检员:		专业监理工程师:	
宋政洋		王传辉	
2017 年 3 月 20 日		2017 年 3 月 20 日	