

工程施工强制性条文执行检查表（砌筑砂浆配合比）

编号：TWHN-ZHJL-005

工程名称		安徽怀宁方家湖 20MWP 渔光一体光伏发电项目		
单位（子单位） 工程名称		综合楼	分部（子分部） 工程名称	主体结构（砌体工程）
施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司	项目经理	吴昌林
序号	强制性条文规定		执行情况	相关资料
《砌筑砂浆配合比设计规程》（JGJ 98-2000）				
1	第 4.0.3 条 砌筑砂浆稠度、分层度、试配抗压强度必须同时符合要求。		已执行	试验报告
2	第 4.0.5 条 砌筑砂浆的分层度不得大于 30 mm。		已执行	施工记录
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
项目总工： 何江 2017 年 3 月 28 日			总监理工程师： 卢洪亮 2017 年 3 月 28 日	