

表 4.2.2 电力变压器施工强制性条文执行记录表

工程名称	安徽怀宁方家湖 20MW 渔光一体光伏发电项目		
单位（子单位） 工程名称	接地变安装工程	分部（子分部） 工程名称	接地变安装
施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司	项目经理	吴昌林
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GB50148—2010）			
九、分接头的位置应符合运行要求	分接头位置	符合要求	安装记录编号： LYGGF-01
十三、变压器、电抗器的全部电气试验应合格：保护装置整定值符合规定：操作及联动试验正确	试验项目	完成	试验报告定值单号：
	保护定值		传动试验记录编号：
	传动试验		
技术负责人：  2017年5月30日		总监理工程师（副总监理工程师）：  2017年5月30日	