

表 6.4.2 重要设备和设备架构接地施工强制性条文执行记录表

工程名称	安徽怀宁方家湖 20MWP 渔光一体光伏发电项目		
单位(子单位) 工程名称	开关站安装工程	分部(子分部) 工程名称	接地装置安装
施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司	项目经理	吴昌林
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2016)			
3.3.5 每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地汇流排或接地干线相连接。严禁在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。重要设备和设备构架应有两根与主地网不同地点连接的接地引下线,且每根接地引下线均应符合热稳定及机械强度的要求,连接引线应便于定期进行检査测试。	连接方式	符合要求	接地检查记录编号: LYGGF-001
	连接点	符合要求	
	材质性能	符合要求	
	连接引线应便于定期进行检査测试	/	
项目总工: 孔勇 2017年10月20日		总监理工程师(副总监理工程师): 卢洪贵 2017年11月20日	