

强制性条文执行检查表

表 5-B-9

编号 TWHN-ZHJL-006

单位工程名称	光伏发电区		
分部工程名称	电力电缆终端制作及安装	检查项目	高压电缆终端制作及接线
施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司	项目经理	吴昌林
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016			
第 3.3.11 条 当电缆穿过零序电流互感器时，电缆头的 接地线应通过零序电流互感器后接地；由 电缆头至穿过零序电流互感器的一段电 缆金属护层和接地线应对地绝缘。	电缆头接地线接地位置	已执行	电缆接地检查记录编号： LYGGF-00101
	对地绝缘	已执行	
第 3.9.1 条 110kV 及以上中性点有效接地系统单芯电 缆的电缆终端金属护层，应通过接地刀闸 直接与变电站接地装置连接。	连接方式	/	接地检查记录编号：/
第 3.9.4 条 110kV 以下三芯电缆的电缆终端金属护层 应直接与变电站接地装置连接。	连接方式	已执行	接地检查记录编号： LYGGF-00101
项目部质检员： 张勇		专业监理工程师： 张毅	
2017 年 5 月 28 日		2017 年 5 月 28 日	