


工程施工强制性条文执行检查表

编号: JXM18-DQ-3-3

工程名称		森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程		
单位(子单位)工程名称		220kV 封闭式组合电器安装	分部(子分部)工程名称	就地控制设备安装
施工单位		天津市光宇电力工程安装有限公司	项目经理	周永生
序号	强制性条文规定		执行情况	相关资料
1	3.5.2 软母线不得有扭结、松股、严重腐蚀或其他明显的损伤;扩径导线不得有明显凹陷和变形。		软母线无扭结、松股、严重腐蚀或其他明显的损伤;扩径导线无明显凹陷和变形。	参看控制柜及就地箱安装分项工程质量检验评定表
项目总工:			总监理工程师:	
				
年 月 日			年 月 日	