

工程施工强制性条文执行检查表

编号: JXM18-DQ-6-2

工程名称		森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程		
单位 (子单位) 工程名称		全站电缆施工	分部 (子分部) 工程名称	电缆架制作及安 装
施工单位		天津市光宇电力工程安装有限公司	项目经理	周永生
序号	强制性条文规定		执行情况	相关资料
1	4.2.9 金属电缆支架全长均应有良好的接地。		金属电缆支架全长均有良 好的接地。	详见其分项工程 质量检验评定表
2	7.0.1 对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能 着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路, 必须按设计 要求的防火阻燃措施施工。		对易受外部影响着火的电 缆密集场所或可能着火蔓 延而酿成严重事故的电缆 线路, 按设计要求的防火 阻燃措施施工。	
3	电缆桥架、支架和井架		电缆桥架、支架和井架已 接地	
项目总工:			总监理工程师:	
				
年 月 日			年 月 日	