

工程施工强制性条文执行检查表（土建部分）

编号: JXMB-001

工程名称		新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期 20MWp）	
单位（子单位） 工程名称	土建施工	分部（子分部） 工程名称	光伏区预埋桩浇筑
施工单位	江苏卓越新能建设工程有限公司	项目经理	陆琳
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002			
1	桩体质量检查；桩位偏差；承载力	设计要求	符合设计要求
2	预埋桩外形	表面平整，颜色均匀，表面为热镀锌，长度为1700mm，桩壁厚度4mm，钢筋长度1000mm	合格
3	预埋桩桩尺寸： 横截面边长（mm） 桩顶对角线差（mm） 桩尖中心线（mm） 桩顶平整度（mm）	设计要求	符合规范设计
4	/	/	/
5	/	/	/
项目质检员：马方东 		总监理工程师：任伟峰 	
2015 年 6 月 6 日		2018 年 6 月 26 日	

工程施工强制性条文执行检查表

编号: JXMB-002

工程名称	新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目 (二期 20MWp)		
单位 (子单位) 工程名称	电气施工	分部 (子分部) 工程名称	支架安装
施工单位	江苏卓越新能建设工程有限公司	项目经理	陆琳
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
电力建设施工质量验收及评定规程 DL/T5210.1-2005			
1	整体垂直度、平面弯曲度	设计要求	符合设计要求
2	钢结构	应符合设计要求和现行有关标准的规定, 无因运输、堆放和吊装等造成变形机涂层脱落 (或已校正和修补)	符合设计要求
3	结构表面	应干净、不应有疤痕, 泥沙等污垢	合格
4	设计要求顶紧节点	接触面积不应少于 70% 紧贴, 且边缘最大间隙不应大于 0.8mm	符合设计
5	/	/	/
6	/	/	/
7	/	/	/
8	/	/	/
项目部质检员:  2018年7月6日		总监理工程师:  2018年7月6日	


工程施工强制性条文执行检查表

编号: JXMB-003

工程名称	新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目 (二期 20MWp)		
单位 (子单位) 工程名称	电气施工	分部 (子分部) 工程名称	组件安装
施工单位	江苏卓越新能建设工程有限公司	项目经理	陆琳
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
太阳能光伏与建设一体化应用技术规程 DGJ32/TJ87-2009			
1	光伏组件的品种、规格、性能等应符合国家现行产品标准和设计要求	设计要求	合格
2	光伏组件或阵列应按设计要求可靠的固定在支架或连接件上	设计要求	合格
3	组件间的连接、组件与支架连接、方阵支架间的连接应可靠、牢固; 支架与接地系统的连接应可靠、牢固。	设计要求	合格
4	组件串的排列应符合设计要求	设计要求	合格
5	/	/	/
6	/	/	/
7	/	/	/
8	/	/	/
项目部质检员: <u>马东</u>  2018年7月5日		总监理工程师: <u>任峰</u>  2018年7月6日	


工程施工强制性条文执行检查表

编号: JXMB-004

工程名称		新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期 20MWp）	
单位（子单位） 工程名称	电气施工	分部（子分部） 工程名称	汇流箱安装
施工单位	江苏卓越新能建设工程有限公司	项目经理	陆琳
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《光伏电站施工质量验收及评定规程》			
1	汇流箱进线端与接地端绝缘电阻	设计要求	合格
2	开关和熔断器	设计要求	合格
3	汇流箱接地	设计要求	合格
4	外形尺寸、防腐等级符合设计要求，元器件无松动	设计要求	合格
5	安装位置	设计要求	合格
6	支架和固定螺栓	设计要求	合格
7	/	/	/
8	/	/	/
项目部质检: <u>马子东</u>  2018年6月7日		总监理工程师: <u>任峰</u>  2018年6月7日	


工程施工强制性条文执行检查表

编号: JXMB-005

工程名称		新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期 20MWp）	
单位（子单位） 工程名称	电气施工	分部（子分部） 工程名称	接地装置
施工单位	江苏卓越新能建设工程有限公司	项目经理	陆琳
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》			
1	接地装置测试点的设置	第 24.1.1 条	符合设计
2	接地电阻测试	第 24.1.2 条	符合设计
3	防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设	第 24.1.3 条	符合设计
4	接地模块的埋设深度、间距和基坑尺寸	第 24.1.4 条	符合设计
5	接地模块设置应垂直或水平就位	第 24.1.5 条	符合设计
6	接地装置埋设深度、间距和搭接长度	第 24.2.1 条	符合设计
7	接地装置的材质和质量最小允许规格	第 24.2.2 条	符合设计
8	接地模块与干线的连接和干线材质选用	第 24.2.3 条	符合设计
项目部质检员: 33东  2016 年 6 月 9 日		总监理工程师: 任存峰  2018 年 6 月 9 日	

工程施工强制性条文执行检查表

编号: JXMB-006

工程名称	新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目 (二期 20MWp)		
单位 (子单位) 工程名称	电气施工	分部 (子分部) 工程名称	电缆敷设
施工单位	江苏卓越新能建设工程有限公司	项目经理	陆琳
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》			
1	交流单芯电缆不得单独穿于钢管内	第 15.1.1 条	符合设计
2	电线穿管	第 15.1.2 条	符合设计
3	爆炸危险环境照明线路的电线、电缆选用和穿管	第 15.1.3 条	符合设计
4	电线、电缆管内清扫和管口处理	第 15.2.1 条	符合设计
5	同一建筑物、构筑物内电线绝缘层颜色的选择	第 15.2.2 条	符合设计
6	线槽敷线	第 15.2.3 条	符合设计
7	/	/	/
8	/	/	/
项目部质检员: <u>马子东</u> 		总监理工程师: <u>任伟峰</u> 	
2018 年 6 月 9 日		2018 年 6 月 9 日	