

工程施工强制性条文执行检查表

编号: GFDZJBM19-GFQTJ-06

工程名称	通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目		
单位(子单位)工程名称	综合楼	分部工程名称	建筑给水及排水
施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司	项目经理	仲继华
执行标准	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013		
强制性条文内容		执行情况	相关资料
3.3.3 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施,对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。		已执行	检查记录编号: 010002030501002
3.3.16 各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。		已执行	检查记录编号: 010002030501002
4.1.2 给水管道必须采用与管材相适应的管件,生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。		已执行	进场材料合格证
项目总工: 袁秀		总监理工程师: 杨海波	
2017 年 06 月 20 日		2017 年 06 月 20 日	