

工程施工强制性条文执行检查表

编号: GFDZJBM19-GFQTJ-14

工程名称	通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期20MWp光伏发电项目		
单位(子单位)工程名称	室外给排水及雨污水系统建、构筑物	分部工程名称	室外给水管网
施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司	项目经理	仲继华
执行标准	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013		
强制性条文内容		执行情况	相关资料
3.3.3 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。		已执行	检查记录编号: 060102000101001、 060103000101001
3.3.16 各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。		已执行	检查记录编号: 060102000101001、 060103000101001
9.2.7 给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行消毒,满足饮用水卫生要求。		已执行	检查记录编号: 060102000101001、 060103000101001
项目总工: 嘉秀 2017年06月20日		总监理工程师: 杨海波 2017年06月20日	