


工程施工强制性条文执行检查表

编号: GFDZJBM19-GFQDQ-09

工程名称		通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目	
单位工程名称		电气工程	分部工程名称 10kV 及站用配电装置安装
施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司	项目经理 仲继华
序号	强制性条文规定		执行情况 相关资料
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB 50169—2006			
3.1.1 电气装置的下列金属部分，均应接地或接零：3 屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门；		已执行	质量检查评定记录记录表：0402010001001、002
3.10.2 配电变压器等电气装置安装在由其供电的建筑物内的配电装置室时，其接地装置应与建筑物基础钢筋连。		已执行	质量检查评定记录记录表：0402010001-001、002
分项工程		配电盘安装	
3.1.1 电气装置的下列金属部分，均应接地或接零：2 电气设备的传动装置；4 配电、控制、保护用的屏（柜、箱）及操作台等的金属框架和底座；15 互感器二次绕组。		已执行	质量检查评定记录记录表：0402010001001-018、0402010002001-018、0402010003001-018
《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》（GB 50171—1992）			
2.0.9 手车式柜的安装尚应符合下列要求：一、检查防止电气误操作的“五防”装置齐全，并动作灵活可靠。		已执行	质量检查评定记录记录表：0402010001001~005
项目总工：  2017年06月10日		总监理工程师：  2017年06月10日	