

工程施工强制性条文执行检查表

编号: GFDZJBM19-GFQDQ-11

工程名称		通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期20MWp光伏发电项目	
单位工程名称		电气工程	分部工程名称
电容器间隔安装			
施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司	项目经理
仲继华			
序号	强制性条文规定		执行情况
相关资料			
分项工程		放电线圈安装	
《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》(GB 50254—1996)			
3.1.1 电气装置的下列金属部分,均应接地或接零:10 承载电气设备的构架和金属外壳:		已执行	质量检验评定记录表: 0402010001001-018、 0402010001002-018、 0402010001003-018
3.3.12 发电厂、变电所电气装置下列部位应专门敷设接地线直接与接地体或接地母线连:2 高压配电装置的金属外壳:		已执行	质量检验评定记录表: 0402010001001-018、 0402010001002-018、 0402010001003-018
项目总工:		总监理工程师:	
袁青		杨海波	
2017年06月22日		2017年06月22日	