

工程施工强制性条文执行检查表

编号: GFDZJBM19-GFQDQ-16

工程名称		通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目	
单位工程名称		电气工程	分部工程名称 电气工程交接试验
施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司	项目经理 仲继华
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016			
互感器试验报告			
9.0.1 1 测量绕组的绝缘电阻 9.0.1 7 检查接线组别和极性 9.0.1 8 误差测量		已执行	检测试验报告: 2017-71
六氟化硫断路器试验			
13.0.1 2 测量每相导电回路的电阻 13.0.1 12 测量断路器内 SF ₆ 气体的含水量 13.0.1 13 密封性试验		已执行	检测试验报告: 2017-71
电力电缆			
18.0.1 1 测量绝缘电阻 18.0.1 5 检查电缆线路两端的相位		已执行	检测试验报告: C5-3-3
避雷器			
21.0.1 测量金属氧化物避雷器及基座的绝缘电阻		已执行	检测试验报告: 2017-71
接地装置试验			
26.0.1 接地阻抗		已执行	检测试验报告: 无编号
项目总工: 嘉秀 2017年07月28日		总监理工程师: 杨海波 2017年07月28日	