

工程施工强制性条文执行检查表

编号: GFDZJBM19-WXDZ-05

工程名称	通威渔光一体(东港)现代渔业产业园60MW光伏发电项目接入系统EPC工程(宫电220kV变电站66kV出线间隔扩建工程)		
单位(子单位)工程名称	66kV HGIS 组合电器安装	分部(子分部)工程名称	电缆敷设
施工单位	丹东电力建设有限公司	项目经理	李红
执行标准	《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)		
强制性条文内容		执行情况	相关资料
9 铠装控制电缆的金属护层:		已执行	检查记录编号: 7-5-1
7.0.1 对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路,必须按设计要求的防火阻燃措施施工。		已执行	质量验评表 7-3-2
7.0.1 对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路,必须按设计要求的防火阻燃措施施工。		已执行	质量验评表 7-7-1
项目总工:		总监理工程师:	
杨永刚		杨海波	
2017年05月07日		2017年05月07日	