

# 土建工程强制性条文执行记录表

编号: HHTJ-QZJL-001

|                                                                                             |                                     |                 |           |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|------|--|
| 工程名称                                                                                        | 淮沪电力田集电厂农光互补 5.9MW 分布式光伏电站项目        | 单位(子单位)工程名称     | 土建工程      |      |  |
| 分部(子分部)工程名称                                                                                 | 光伏区基础工程                             | 分项工程名称          | 土石方工程     |      |  |
| 施工单位                                                                                        | 上海上电电力工程有限公司                        | 项目经理            | 蔡伟忠       |      |  |
| 执行标准                                                                                        | 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202 — 2013) |                 |           |      |  |
| 强制性条文内容                                                                                     |                                     | 执行要素            | 执行情况      | 相关资料 |  |
| 7.1.3 土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。                                     |                                     | 施工技术措施          | 已执行       | 检查记录 |  |
|                                                                                             |                                     | 顺序、方法           | 已执行       |      |  |
| 7.1.7 基坑(槽)、管沟土方工程验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。当设计有指标时,以设计要求为依据,如无设计指标时应按表 7.1.7(见本部分表 A.1)的规定执行。 |                                     | 基坑变形            | 已执行       | 检查记录 |  |
|                                                                                             |                                     | 周边环境安全          | 未影响周边环境安全 |      |  |
| 项目部质检员: 张兆娟                                                                                 |                                     | 专业监理工程师: 武满宏    |           |      |  |
| 2017 年 3 月 30 日                                                                             |                                     | 2017 年 3 月 30 日 |           |      |  |