


强制性条文执行检查表（质量）

编号 GFD-07

工程名称		南网能源南京中建化工 8.5MWp 分布式光伏发电项目	
单位（子单位）工程名称	厂区接地工程	分部（子分部）工程名称	接地工程施工
施工单位	山东省工业设备安装有限公司	项目经理	方宏
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
执行标准名称及编号		《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB 50169—2006）	
1	8.0.5 接地体的连接应符合下列规定： 2 除设计规定的断开点可用螺栓连接外，其余应用焊接或液压方式连接。 3 接地体间连接必须可靠。	符合要求	检查记录
2	8.0.6 接地引下线与屋顶的连接应接触良好，并应便于断开测量接地电阻。当引下线直接从钢构架地线引下时，引下线应紧靠钢构架身，并应每隔一定距离与钢构架身固定。	符合要求	接地装置施工检查及评级记录表（线地1）
3	3.7.10 接地线与屋顶的连接应接触良好可靠，并应便于打开测量接地电阻。	符合要求	接地装置施工检查及评级记录表（线地1）
项目部质检员		专业监理工程师	
			
2017年 8月27日		2017年 8月27日	