

工程施工强制性条文执行检查表

编号： 001

工程名称		河南驻马店华顺 4MW 分布式光伏发电项目	
单位（子单位） 工程名称	电气装置安装工程	分部（子分部） 工程名称	电缆敷设
施工单位	河南省神华建安有限责任公司	项目经理	郑萍光
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
电缆线路施工及验收规范 GB 50168-2006			
1	第 4.2.9 条 金属电缆支架全长均应有良好的接地。	已执行	安装记录
2	第 5.2.6 条 直埋电缆在直线段每隔 50m~100m 处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的方位标志或标桩。	已执行	安装记录
3	第 7.0.1 条 对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路，必须按设计要求的防火阻燃措施施工。	已执行	安装记录
项目总工： 秦少怀 2017 年 5 月 15 日		总监理工程师或副总监理工程师 刘士发 2017 年 5 月 15 日	