

工程施工强制性条文执行记录表

编号: 009

工程名称	东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦 (一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电 项目项目	单位 (子单位) 工 程名称	光伏区、开关站	
分部 (子分部) 工程名称	电气安装	分项工程名称	汇流箱	
施工单位	湖北工业建筑集团有限公司十堰分 公司有限公司	项目经理	谢从炎	
执行标准	《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》(GB 50168—2006)			
强制性条文内容		执行要素	执行情况	相关资料
第 18.0.1 条 1 测量绝缘电阻。		试验记录	符合要求	试验报告
第 21.0.1 条 1 测量金属氧化物避雷器及基座的绝缘电阻。		试验记录	符合要求	试验报告
第 26.0.1 条 2 接地阻抗				试验报告
第 18.0.1 条 1 测量绝缘电阻。		试验记录	符合要求	试验报告
项目部质检员: 李强		专业监理工程师: 李金东		
2017 年 4 月 22 日		2017 年 4 月 22 日		

