

工程施工强制性条文执行记录表

编号: 019

工程名称	东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦 (一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电 项目项目	单位(子单位)工 程名称	光伏区、开关站
分部(子分部) 工程名称	电气安装	分项工程名称	箱逆变、接地变
施工单位	湖北工业建筑集团有限公司十堰分 公司有限公司	项目经理	谢从炎
执行标准	《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》(GB 50168—2006)		
强制性条文内容		执行要素	执行情况
第 6.0.1 条 1 测量绕组的绝缘电阻和吸收比。		施工检查	符合要求 检查记录
第 7.0.1 条 2 测量绕组连同套管的直流电阻。 3 检查所有分接头的变压比。 4 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极 性。 8 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数。		施工记录 实地检查 电气试验	符合要求 检查记录
第 8.0.1 条 2 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数。		试验记录	符合要求 检查记录
第 9.0.1 条 1 测量绕组的绝缘电阻。 7 检查接线组别和极性。 8 误差测量。		试验记录	符合要求 试验报告
第 12.0.1 条 2 测量每相导电回路的电阻。 3 交流耐压试验。		试验记录	符合要求 试验报告
第 13.0.1 条 2 测量每相导电回路的电阻。 12 测量断路器内 SF ₆ 气体的含水量。 13 密封性试验。		试验记录	符合要求 试验报告
第 3.0.1 条 1 测量主回路的导电电阻。 2 主回路的耐压试验。 3 密封性试验。 4 测量六氟化硫气体含水量。		试验记录	符合要求 试验报告
第 18.0.1 条 1 测量绝缘电阻。		试验记录	符合要求 试验报告
第 21.0.1 条 1 测量金属氧化物避雷器及基座的绝缘电阻。		试验记录	符合要求 试验报告
第 26.0.1 条 2 接地阻抗			符合要求 试验报告
项目部质检员: 李敏		专业监理工程师: 李金源	
2017 年 5 月 20 日		2017 年 5 月 20 日	

