

土建工程强制性条文执行记录表

编号: 05

工程名称	东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦 (一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电 项目项目	单位 (子单位) 工 程名称	箱变、逆变器、开关站基础
分部 (子分部) 工程名称	地基与基础	分项工程名称	土方工程
总包单位	西藏东旭电力工程有限公司	项目经理	白晓亮
执行标准	《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330 — 2002)		
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
15. 1. 2 对土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡, 应根据边坡的地质特征和可能发生的破坏等情况, 采取自上而下、分段跳槽、及时支护的逆作法或部分逆作法施工。 严禁无序大开挖、大爆破作业。	边坡稳定情况	符合要求	施工记录
	施工方法	符合要求	0600202
项目部质检员:	专业监理工程师		
梁友越	李金海		
2017 年 3 月 27 日			