

电气工程强制性条文执行记录表

编号: 07

工程名称	东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦 (一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电 项目项目	单位(子单位)工 程名称	光伏区、开关站
分部(子分部) 工程名称	电气安装	分项工程名称	开关站, 光伏区电缆敷设
总包单位	西藏东旭电力工程有限公司	项目经理	白晓亮
执行标准	《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》(GB 50168—2006)		
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
第 4.2.9 条 金属电缆支架全长均应有良好的接地。	全线检查	符合要求	施工记录 0400103
第 5.2.6 条 直埋电缆在直线段每隔 50m~100m 处、电缆 接头处、转弯处、进入建筑物等处, 应设置明显的方位标 志或标桩。	全线检查	符合要求	施工记录 0400201
第 7.0.1 条 对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能 着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路, 必须按设计要求的 防火阻燃措施施工。	重点检查	符合要求	施工记录 0400206
项目部质检员:	专业监理工程师		
梁友越	李金梁		
2017 年 4 月 28 日			