

电气工程强制性条文执行记录表

编号: 12

工程名称	东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦 (一期 50 兆瓦)农光互补光伏发电 项目项目	单位(子单位)工 程名称	光伏区、开关站
分部(子分部) 工程名称	电气安装	分项工程名称	汇流箱
总包单位	西藏东旭电力工程有限公司	项目经理	白晓亮
执行标准	《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》(GB 50168-2006)		
强制性条文内容		执行要素	执行情况
第 18.0.1 条 1 测量绝缘电阻。		试验记录	符合要求和 施工记录 04003002
第 21.0.1 条 1 测量金属氧化物避雷器及基座的绝缘电阻。		试验记录	符合要求和 施工记录 04003001
第 26.0.1 条 2 接地阻抗			符合要求和 施工记录 04003003
第 18.0.1 条 1 测量绝缘电阻。		试验记录	符合要求和 施工记录 04004002
项目部质检员: 梁友斌		专业监理工程师: 李金海	
2017 年 6 月 1 日		2017 年 6 月 2 日	

